

6. Гарантийные обязательства.

ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" гарантирует соответствие УС-3 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – **один год** со дня изготовления УС-3.

Все блоки, входящие в состав УС-3, комплектуются отдельными паспортами с гарантийными талонами и руководствами по эксплуатации.

По истечении 1 (одного) месяца после выпуска (отгрузки) изделия гарантийное обслуживание производится заводами изготовителями в соответствии с гарантийными обязательствами указанными в паспорте на соответствующее оборудование.

Комплектацию УС-3 произвел

_____	_____	_____
должность	подпись	Фамилия И.О.
Устройство сопряжения с РСО, УС-3	№ _____	в составе: _____
Блок оповещения П166Ц БУУ-02	№ _____	_____
Блок коммутации БК1-3 исп. К	№ _____	_____
РИП с АКБ 1,7Ач	№ _____	_____
Адрес установки	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
Дата выпуска	_____	_____

АДРЕС ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ:

РОССИЯ, 109263, г. Москва, ул. Шулева д. 2А

ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть»

Пн.-Чт. 9.30 - 17.30, Пт. 9.30-16.30

тел./факс (499) 742-67-12; (499) 742-67-13; (499) 742-67-17



Паспорт Устройство сопряжения с Региональной Системой Оповещения (РСО)

«УС-3»
(комплектация с П166Ц БУУ-02)

Редакция 1.2




г. Москва, 2024 год

1. Назначение.

Устройство сопряжения УС-3 предназначен для приема сигналов ГОиЧС и организации сопряжения объектовой системы оповещения (ОСО) с региональной системой оповещения (РСО).

2. Состав изделия.



3. Характеристики УС-2

1.	Шкаф телекоммуникационный, 340x600x350 мм (ВxШxГ)	
2.	Масса, не более	20 кг
3.	Мощность потребления, Вт, не более	100

4. Время автономной работа блоков УС-1 в отсутствии электропитания (расчетные показатели)

№	Наименование оборудования	время в режиме работы / ожидания, ч
1.	Блок оповещения П166Ц БУУ-02 от РИП 12 В с АКБ 1,2 Ач,	3,3 / 7,5
2.	Блок коммутации БК1-3 исп. К, встроенный АКБ 2.2 Ач	8,3 / 17,1

5. Схема коммутации блоков.

